



Barrera de Fums Automàtica Sectorització

DESCRIPCIÓ

Barrera tèxtil mòbil per a sectorització i canalització de fums i gasos produïts en cas d'incendi, evitant la propagació d'aquest a dipòsits no afectats del recinte.

- Classificació de resistència a la temperatura: DH-60 i DA-150.
- Material de la cortina: teixit de fibres de llana de vidre.
- Classificació de reacció al foc: "Classe B s2 d0".
- Cortina amb guies laterals per evitar el vinclament.
- Quadre de control per a l'accionament de la cortina, amb alimentació d'emergència en cas de fallida de xarxa i tensió de sortida de 24V. Disposa d'avisador acústic i lluminós per avisar del moviment de la cortina.
- A la posició de repòs la cortina es troba recollida en un calaix metàl·lic, el qual pot ser lacat (color plata std.).
- Dissenyades i certificades d'acord amb la norma **UNE-EN 12.101-1**.
- Marcat CE i Certificat de conformitat Europeu.
- Fabricació a mida per a la seva total adaptació a les característiques de la nau o edifici.
- Permet mantenir la cortina recollida per no interferir en el desenvolupament de l'activitat.

INSTAL·LACIÓ

Fixació directa del calaix de la cortina a l'estructura de la nau o edifici.



* Sectorització de magatzem amb cortina automàtica.



MUNTATGE

